



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-25/86463-25/68406

Naročnik: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.  
ULICA MIRKA VADNOVA 1  
4000 Kranj

Naročilo: Pogodba št. , 14/N-V/2025, z dne 12.03.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Maribor, 03.07.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Sp. Jezersko 11a  
**Številka vzorca:** 25/68406  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 Kranj  
**Vzorec odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 30.06.2025 10:35  
**Mesto odvzema:** Vodovod Jezersko, Sp. Jezersko 11a, zunanja pipa pri objektu  
**Vzorec sprejel:** Marko Erjavec  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 30.06.2025 12:20

## Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/86463-25/68406-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/86463-25/68406-M



Evidenčna oznaka: 2300-25/86463-25/68406-T

## Poročilo o preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - Sp. Jezersko 11a	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 03.07.2025
<b>Matriks:</b>	Pitna voda	<b>Datum in ura:</b>	30.06.2025 12:20
<b>Številka vzorca:</b>	25/68406	<b>Sprejel:</b>	Marko Erjavec
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
<b>Naloga:</b>	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode		
<b>Vodja naloge:</b>	Marko Erjavec, dipl.san.inž.		
<b>Naročnik:</b>	KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 Kranj		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba št. , 14/N-V/2025, z dne 12.03.2025		
<b>Predmet vzorčenja:</b>	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 234013, 30.06.2025		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Jezersko, Sp. Jezersko 11a, zunanja pipa pri objektu		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5:2007		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>			
<b>Datum in ura:</b>	30.06.2025 10:35		
<b>Odvzel:</b>	Marko Erjavec, NLZOH OPKV		

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	13.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.06.25 30.06.25
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	30.06.25 30.06.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Marko Erjavec, dipl.san.inž. ob 03.07.2025 13:26

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Sp. Jezersko 11a  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/68406; Lab. št.: 25/7951  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Marko Erjavec, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 Kranj  
**Naročilo:** Pogodba št. , 14/N-V/2025, z dne 12.03.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Jezersko, Sp. Jezersko 11a, zunanja pipa pri objektu  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 30.06.2025 10:35

**Odvzel:** Marko Erjavec, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 30.06.2025 12:25

**Prevzel:** Mojca Polak

**Datum poročila:** 03.07.2025

## Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	30.06.2025 01.07.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	30.06.2025 01.07.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	30.06.2025 02.07.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	28	CFU/mL	30.06.2025 02.07.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	26	CFU/mL	30.06.2025 03.07.2025

**Analitik:**  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

**Odgovorna oseba:**  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Polonica Planina, univ. dipl. biol. ob 03.07.2025 11:49:00

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.